

淄博正拓项目脱盐水水质要求:

电导率 (25°C)  $\leq 1 \mu\text{s}/\text{cm}$ 、

硬度  $< 0.25 \text{ mg}/\text{L} (\text{CaCO}_3)$ 、

$\text{SiO}_2 \leq 0.02 \text{ mg}/\text{L}$ 、

钠  $\approx 0 \text{ mol}/\text{L}$

氯离子  $< 20 \text{ mg}/\text{L}$